

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
міста ОДЕСИ»вул. Балківська, 1-Б, Одеса, 65110, Україна
тел: +38(0482) 30-18-18, факс: +38 (0482) 30-18-48КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
города ОДЕССЫ»вул. Балковская, 1-Б, Одесса, 65110, Украина
тел: +38(0482) 30-18-18, факс: +38 (0482) 30-18-48

АКТ

приёма в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

Узел учета установлен на системе Отопления
(отопление, горячее водоснабжение, общий ввод)

Представитель Теплоснабжающей организации инженер-инспектор тепловой инспекции _____

Гетчик В.Б.

тел. _____

(Ф.И.О.)

в присутствии представителя абонента, ответственного за эксплуатацию систем теплоснабжения

Представитель инициативной группы тел. 066 372 8129

(должность, Ф.И.О. ответственного)

Мазур В.И.

(наименование абонента)

принял узел учета тепловой энергии по адресу Днепропетровская Дорога, 100на объекте многоквартирный дом КП ЖКС «Северный-6»на основании заявления абонента № ТС 13/10-3833 от 26.09.16

Осуществлен технический осмотр узла учёта тепловой энергии, в результате чего установлено: соответствует

А. Техническим условиям № 15/02-05-2188 от 01.09.16 на установку приборов учёта тепловой энергии.Б. Проекту системы учета, разработанному ФАП «Дмитрий»,
(наименование организации)

согласованному с КП «Теплоснабжение г. Одессы».

В. Правилам пользования тепловой энергией.

Г. Временным правилам учёта отпуска и потребления тепловой энергии.

На основании изложенного КП «Теплоснабжение г. Одессы» **допускает в эксплуатацию** узел учёта тепловой энергии с «28» 09 2016 г. в следующем составе оборудования и пломбирует:

Наименование	Тип	Заводской номер	Показания прибора	№ пломбы КП «ТГО»
<u>Теплосчетчик</u>	<u>SHARKY</u>	<u>53820600</u>	<u>Qк = 0,2 Гкал</u>	<u>R17416662</u>
<u>2 термопары</u>	<u>PT500</u>	<u>10018</u>	<u>Gк = 0,18 м³</u>	<u>R17416601</u>
<u>расходомер</u>	<u>DN 50</u>			<u>R17416642</u>
				<u>R17416658</u>

Расчёт тепловых потерь на участке тепловой сети, находящейся на балансе абонента произведен от границы раздела до места установки приборов учета тепловой энергии и составляет _____ %.

Заводские номера на приборах соответствуют номерам, указанным в паспортах приборов. Все элементы системы учёта прошли госповерку.

Дата прохождения поверки 14 кв. 20 16 г.

Межповерочный интервал 4 года со дня прохождения поверки.

Дата следующей поверки 14 кв. 20 20 г.

При выходе приборов учёта из строя необходимо сообщить в КП «Теплоснабжение г. Одессы» в 3-х дневный срок.

Пломбы сданы на сохранность абоненту. При повреждении целостности пломб расчет за потребленную тепловую энергию будет выполнен по тепловой нагрузке указанной в договоре на теплоснабжение с даты последнего осмотра узла учета представителем теплоснабжающей организации, в соответствии с требований П.20 «Правил пользования тепловой энергией».

Снятие показаний производить 28 числа каждого месяца. Отчет предоставлять в КП «Теплоснабжение г. Одессы» с 28 по 31 число ежемесячно по адресу:

г. Бочарова, 35 А

Примечания:

Новый прибор учёта

(указать: новый прибор учёта, после госповерки, после ремонта, замена прибора)

Представитель Абонента (инициативная группа)


Михайло В.М. [подпись]
(подпись)

М.П.

« 28 » 09 20 16 г.


Представитель КП «ТГО»

Галица В.Б.
(подпись)



Ознакомлен
Представитель

Сбалансодержатель
Гришовой О.А.



Представитель монтажной организации.

Р.А.Р. / Димитриев А.В.